

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №16/2705/2021

для присоединения к электрическим сетям

г.Томск

« 27 » мая 20 21 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой»

(наименование сетевой организации, вылавшей технические условия)

Акционерное общество Специализированный застройщик «Михайловский парк-квартал»

(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:

Жилой дом с автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. Пушкина
61/3 в г. Томске

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:

«Жилой дом с автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. Пушкина
61/3 в г. Томске» расположенный на земельном участке по адресу Томская область, г. Томск,
ул. Пушкина, 61/3 (кад. номер участка 70:21:0100054:2737)

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет (кВт):

780,23

(если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)

4. Категория надежности:

I и II

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение(кВ):

0,4

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя:

2023

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

Точки присоединения будут располагаться в РУ-0,4 кВ №1 и РУ-0,4 кВ №2 ТП 6/0,4 кВ смонтированной сетевой организацией согласно п.10.1 настоящих Технических условий.

1 и 2 точки – 32,94 (I категория), 307,54 (II категория) (кВт)

3 и 4 точки – 30,24 (I категория), 337,07 (II категория) (кВт)

5 и 6 точки – 59,30 (I категория), 13,14 (II категория) (кВт)

8. Основной источник питания:

ПС 35 кВ Северная

9. Резервный источник питания:

ПС 35 кВ ГПЗ-5

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Монтаж встроенной ТП 6/0,4 кВ в предназначенном для этих целей помещении жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 61/3 (кад. номер участка 70:21:0100054:2737);

10.2. Проектирование и прокладку кабельных линий 6 кВ от существующих электрических сетей ООО «ИнвестГрадСтрой» до смонтированной ТП 6/0,4 кВ;

10.3. Монтаж системы коммерческого учета электроэнергии;

10.4. Выполнение мероприятий, обеспечивающих возможность технологического присоединения к электрическим сетям;

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Строительство и предоставление сетевой организации помещения для размещения встроенной ТП 6/0,4 кВ в жилом доме, расположенном на земельном участке по адресу Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 61/3 (кад. номер участка 70:21:0100054:2737);

11.2. Монтаж кабельных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ смонтированной ТП 6/0,4 кВ до энергопринимающих устройств заявителя;

11.3. Установку АВР на вводе потребителей I категории;

11.4. Обеспечение на границах раздела балансовой принадлежности электрических сетей выполнения требований к показателям качества электрической энергии в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

11.5. Обеспечение на границах раздела балансовой принадлежности электрических сетей устройств, контролирующих и ограничивающих величины максимальной мощности, приспособленные под пломбировку;

11.6. Монтаж устройств релейной защиты в РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ для защиты КЛ-0,4 кВ заявителя;

11.7. Согласование проектной документации с ООО «ИнвестГрадСтрой»;

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 (пять) лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Директор ООО «ИнвестГрадСтрой» Гозун Е.В.
(полжность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени
сетевой организации)

« 27 » мая 20 21 г.

